





**UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL  
MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER**

I/S Uggeløse Vandværk  
Afgang, værk

Analyserapport nr. 16019

6. februar 2012

Prøvedato: 09.01.2012 kl. 15:30

Blad 3 af 3

| UNDERLEVERANCER                     | RESULTAT | Vandkvalitets-<br>krav 1) | METODE | s <sub>T</sub> |      |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------|----------------|------|
| 2,4-D                               | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| Atrazin                             | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Bentazon                            | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| Dichlobenil                         | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 10 % |
| Dichlorprop                         | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 10 % |
| Cyanazin                            | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Hexazinon                           | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 10 % |
| MCPA                                | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| Mechlorprop                         | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Simazin                             | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 10 % |
| 2,4-dichlorphenol                   | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| 2,6-dichlorphenol                   | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 10 % |
| Dimethoat                           | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Dinoseb                             | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM)           | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 10 % |
| DNOC                                | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| Desethylatrazin                     | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Desisopropylatrazin                 | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Isoproturon                         | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Hydroxyatrazin                      | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Metamitron                          | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Pendimethalin                       | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | GC/MS          | 15 % |
| Terbutylazin                        | µg/l     | <0.010                    | 0.1    | LC/MS          | 15 % |
| Benzen                              | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Toluen                              | µg/l     | <0.10                     |        | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Ethylbenzen                         | µg/l     | <0.10                     |        | GC/MS, P&T     | 20 % |
| M+P-xylen                           | µg/l     | <0.10                     |        | GC/MS, P&T     | 20 % |
| O-xylen                             | µg/l     | <0.10                     |        | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Naphthalen                          | µg/l     | <0.10                     | 2      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Trichlormethan (Chloroform)         | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| 1,1,1-Trichlorethan                 | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Tetrachlormethan                    | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Trichlorethen (Trichlorethylen)     | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| 1,2-dichlorethan                    | µg/l     | <0.10                     | 1      | GC/MS, P&T     | 20 % |
| Polyc.aromat.kulbr, PAH (sum)       | µg/l     | <0.1                      | 0.1    | GC/MS          | 12 % |
|                                     |          |                           |        |                |      |
|                                     |          |                           |        |                |      |
|                                     |          |                           |        |                |      |
|                                     |          |                           |        |                |      |


1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011

\* uden for akkreditering

**Org. mikroforuren. er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,  
rapport nr. 12-00324, -25, -26, -74, kopier kan rekvir**

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

i.m.: Ikke målelig s<sub>T</sub> og s<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

  
Morten Due, civ.ing.